

VOCs 排放重点监控企业设施 自主验收表

企业名称： 隆发鞋业(惠州)有限公司 (盖章)

施工单位： 广东伟创科技开发有限公司 (盖章)

年 月 日

表一

隆发鞋业(惠州)有限公司 排污单位基本信息表

污染源单位名称	隆发鞋业(惠州)有限公司		行业类别	皮鞋制造	实施 VOCs 全过程监控数量 (套)	4
社会信用代码	91441322782039312K		排污许可证编号	91441322782039312K001V		
地址	博罗县龙溪镇龙庭工业区		经度	114° 6'18.72"	纬度	23° 6'55.15"
排污单位法人代表	苏启声	排污单位联系人	万广涛	排污单位联系电话	15119008168	
施工单位名称	广东伟创科技开发有限公司	施工单位联系人	刘振华, 李广行	施工单位联系电话	13534756306	
主要产品	产品	设计能力		实际产量		
	成品运动鞋	2400 万双/a		803 万双/a		
涉 VOCs 生产工艺						
主要涉 VOCs 生产设备	成型组装生产线刷胶工序					
VOCs 治理工艺	活性炭吸附工艺+在线监测仪 (PID)					
主要 VOCs 污染物	总挥发性有机物 VOCs	年 VOCs 排放量 (吨)	1.418	年用电量 (万度)	7192	
MN 号						

表二：仪器基本信息表

自动监测设备信息登记表

单位名称 (盖章)	隆发鞋业(惠州)有限公司(排放口编号: A1 车间 FQ-01556)					
设备类型	VOCS	流速	压力	温度	湿度	数采仪
设备型号	AL-VOCS-1000	TPF-1000	TPF-1000	TPF-1000	AL-VOCS-1000	DG-2009
生产商	广东伟创	广东伟创	广东伟创	广东伟创	广东伟创	广东伟创
出厂编号	WC-VOC-BJ-035	WC-VOC-BJ-035	WC-VOC-BJ-035	WC-VOC-BJ-035	WC-VOC-BJ-035	WCSCY1261
适用性检测 证书、有效期	有效期 2024 年 10 月 21 日	有效期 2024 年 8 月 4 日	有效期 2024 年 8 月 4 日	有效期 2024 年 8 月 4 日	有效期 2024 年 8 月 4 日	有效期 2024 年 8 月 4 日
是否具备远 程控制功能	否	否	否	否	否	是
方法原理	光离子化法	皮托管法	压力传感器	温度传感器	湿度传感器	——
测量量程	0-200	0-40	-5-5kpa	0-300	0-40	——
设定量程	0-200	0-40	-5-5kpa	0-300	0-40	——
测量周期	5S	——	——	——	——	——
烟道截面积	——	——	——	——	——	0.5024
湿度设置值	——	——	——	——	——	实时测值
速度场系数	——	——	——	——	——	0.930
大气压力	——	——	——	——	——	101325Pa

表二：仪器基本信息表

废气自动监测设备信息登记表

单位名称 (盖章)	隆发鞋业(惠州)有限公司(排放口编号: A3 车间 FQ-01557)					
设备类型	VOCS	流速	压力	温度	湿度	数采仪
设备型号	AL-VOCS-1000	TPF-1000	TPF-1000	TPF-1000	AL-VOCS-1000	DG-2009
生产商	广东伟创	广东伟创	广东伟创	广东伟创	广东伟创	广东伟创
出厂编号	WC-VOC-BJ-052	WC-VOC-BJ-052	WC-VOC-BJ-052	WC-VOC-BJ-052	WC-VOC-BJ-052	WCSCY1263
适用性检测 证书、有效期	有效期 2024 年 10 月 21 日	有效期 2024 年 8 月 4 日	有效期 2024 年 8 月 4 日	有效期 2024 年 8 月 4 日	有效期 2024 年 8 月 4 日	有效期 2024 年 8 月 4 日
是否具备远 程控制功能	否	否	否	否	否	是
方法原理	光离子化法	皮托管法	压力传感器	温度传感器	湿度传感器	——
测定量程	0-200	0-40	-5-5kpa	0-300	0-40	——
设定量程	0-200	0-40	-5-5kpa	0-300	0-40	——
测量周期	5S	——	——	——	——	——
烟道截面积	——	——	——	——	——	0.5024
湿度设置值	——	——	——	——	——	实时测值
速度场系数	——	——	——	——	——	0.933
大气压力	——	——	——	——	——	101325Pa

表二：仪器基本信息表

自动监测设备信息登记表

单位名称 (盖章)	隆发鞋业(惠州)有限公司(排放口编号: B2 车间 FQ-01558)					
设备类型	VOCS	流速	压力	温度	湿度	数采仪
设备型号	AL-VOCS-1000	TPF-1000	TPF-1000	TPF-1000	AL-VOCS-1000	DG-2009
生产商	广东伟创	广东伟创	广东伟创	广东伟创	广东伟创	广东伟创
出厂编号	WC-VOC-BJ-053	WC-VOC-BJ-053	WC-VOC-BJ-053	WC-VOC-BJ-053	WC-VOC-BJ-053	WCSCY1262
适用性检测证书、有效期	有效期 2024 年 10 月 21 日	有效期 2024 年 8 月 4 日	有效期 2024 年 8 月 4 日	有效期 2024 年 8 月 4 日	有效期 2024 年 8 月 4 日	有效期 2024 年 8 月 4 日
是否具备远程控制功能	否	否	否	否	否	是
方法原理	光离子化法	皮托管法	压力传感器	温度传感器	湿度传感器	——
测定量程	0-200	0-40	-5-5kpa	0-300	0-40	——
设定量程	0-200	0-40	-5-5kpa	0-300	0-40	——
测量周期	5S	——	——	——	——	——
烟道截面积	——	——	——	——	——	0.5024
湿度设置值	——	——	——	——	——	实时测值
速度场系数	——	——	——	——	——	0.960
大气压力	——	——	——	——	——	101325Pa

表二：仪器基本信息表

自动监测设备信息登记表

单位名称 (盖章)	隆发鞋业(惠州)有限公司(排放口编号: C1 车间 FQ-01559)					
设备类型	VOCS	流速	压力	温度	湿度	数采仪
设备型号	AL-VOCS-1000	TPF-1000	TPF-1000	TPF-1000	AL-VOCS-1000	DG-2009
生产商	广东伟创	广东伟创	广东伟创	广东伟创	广东伟创	广东伟创
出厂编号	WC-VOC-BJ-027	WC-VOC-BJ-027	WC-VOC-BJ-027	WC-VOC-BJ-027	WC-VOC-BJ-027	WCSCY1264
适用性检测证书、有效期	有效期 2024年10月21日	有效期 2024 年8月4日	有效期 2024年8月4日	有效期 2024 年8月4日	有效期 2024年 8月4日	有效期 2024 年8月4日
是否具备远程控制功能	否	否	否	否	否	是
方法原理	光离子化法	皮托管法	压力传感器	温度传感器	湿度传感器	——
测定量程	0-200	0-40	-5-5kpa	0-300	0-40	——
设定量程	0-200	0-40	-5-5kpa	0-300	0-40	——
测量周期	5S	——	——	——	——	——
烟道截面积	——	——	——	——	——	0.5024
湿度设置值	——	——	——	——	——	实时测值
速度场系数	——	——	——	——	——	1.007
大气压力	——	——	——	——	——	101325Pa

表三

验收组成员名单

验收项目名称		隆发鞋业(惠州)有限公司	
	姓名	单 位	职务/职称
组长	陈正忠	隆发鞋业(惠州)有限公司	协理
副组长	宋贵荣	隆发鞋业(惠州)有限公司	经理
组员	万广涛	隆发鞋业(惠州)有限公司	副理
组员	蔡斯华	隆发鞋业(惠州)有限公司	课长
组员	李汉汉	广东青创环境检测有限公司	总经理/工程师
组员	刘振华	广东伟创科技开发有限公司	
组员	李广行	广东伟创科技开发有限公司	

表四 VOCs 重点监管工业企业监控设施现场验收表

A1 车间 FQ-01556

项目	核查内容	判断	说明
安装、运行情况	排污口是否规范、排污口标志牌安装位置	是 ☒ 否 ☐	
	安装位置监测值能否代表污染物浓度和总量的排放水平	是 ☒ 否 ☐	
	探头、管线和采样管路是否按设计安装	是 ☒ 否 ☐	
	在线监控设施组成是否完整，辅助设备及备品、备件是否齐全	是 ☒ 否 ☐	
	是否具备数据历史存储功能和查询功能、可查阅污染物排放浓度、排放流量、排放总量的日报、月报、季报和年报	是 ☒ 否 ☐	
联网情况	通信稳定性：提供连续7天内数据采集和传输自检报告，报告对应数据传输标准的各项内容作出响应。	是 ☒ 否 ☐	
	数据传输安全性：按照市监控平台要求的网络方式传输。	是 ☒ 否 ☐	
	通信协议正确性：采用的通信协议完全符合HJ/T 212-2017的相关要求以及江门市监控平台扩充协议内容（因子编码）。	是 ☒ 否 ☐	
	数据传输正确性：系统稳定运行一周后，任取其中不少于连续3天的数据检查，要求上位机接收的数据和数据采集传输仪采集和存储的数据完全一致。	是 ☒ 否 ☐	
资料审核情况	排污单位污染物全过程监控现场端调试与试运行报告	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	联网测试报告	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	排污单位污染物全过程监控现场端建设方案、建设合同	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	现场监控设备清单、相关设备说明书	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	产品认证证书	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
制度制定情况	监控设备操作、使用和维护规程	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	岗位责任制	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	定期校验制度	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	设备故障预防与处置制度	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	

表四 VOCs 重点监管工业企业监控设施现场验收表

A3 车间 FQ-01557

项目	核查内容	判断	说明
安装、运行情况	排污口是否规范、排污口标志牌安装位置	是 ☒ 否 ☐	
	安装位置监测值能否代表污染物浓度和总量的排放水平	是 ☒ 否 ☐	
	探头、管线和采样管路是否按设计安装	是 ☒ 否 ☐	
	在线监控设施组成是否完整，辅助设备及备品、备件是否齐全	是 ☒ 否 ☐	
	是否具备数据历史存储功能和查询功能、可查阅污染物排放浓度、排放流量、排放总量的日报、月报、季报和年报	是 ☒ 否 ☐	
联网情况	通信稳定性：提供连续7天内数据采集和传输自检报告，报告对应数据传输标准的各项内容作出响应。	是 ☒ 否 ☐	
	数据传输安全性：按照市监控平台要求的网络方式传输。	是 ☒ 否 ☐	
	通信协议正确性：采用的通信协议完全符合HJ/T 212-2017的相关要求以及江门市监控平台扩充协议内容（因子编码）。	是 ☒ 否 ☐	
	数据传输正确性：系统稳定运行一周后，任取其中不少于连续3天的数据检查，要求上位机接收的数据和数据采集传输仪采集和存储的数据完全一致。	是 ☒ 否 ☐	
资料审核情况	排污单位污染物全过程监控现场端调试与试运行报告	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	联网测试报告	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	排污单位污染物全过程监控现场端建设方案、建设合同	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	现场监控设备清单、相关设备说明书	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	产品认证证书	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
制度制定情况	监控设备操作、使用和维护规程	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	岗位责任制	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	定期校验制度	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	设备故障预防与处置制度	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	

表四 VOCs 重点监管工业企业监控设施现场验收表

B2 车间 FQ-01558

项目	核查内容	判断	说明
安装、运行情况	排污口是否规范、排污口标志牌安装位置	是 ☒ 否 ☐	
	安装位置监测值能否代表污染物浓度和总量的排放水平	是 ☒ 否 ☐	
	探头、管线和采样管路是否按设计安装	是 ☒ 否 ☐	
	在线监控设施组成是否完整，辅助设备及备品、备件是否齐全	是 ☒ 否 ☐	
	是否具备数据历史存储功能和查询功能、可查阅污染物排放浓度、排放流量、排放总量的日报、月报、季报和年报	是 ☒ 否 ☐	
联网情况	通信稳定性：提供连续7天内数据采集和传输自检报告，报告对应数据传输标准的各项内容作出响应。	是 ☒ 否 ☐	
	数据传输安全性：按照市监控平台要求的网络方式传输。	是 ☒ 否 ☐	
	通信协议正确性：采用的通信协议完全符合HJ/T 212-2017的相关要求以及江门市监控平台扩充协议内容（因子编码）。	是 ☒ 否 ☐	
	数据传输正确性：系统稳定运行一周后，任取其中不少于连续3天的数据检查，要求上位机接收的数据和数据采集传输仪采集和存储的数据完全一致。	是 ☒ 否 ☐	
资料审核情况	排污单位污染物全过程监控现场端调试与试运行报告	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	联网测试报告	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	排污单位污染物全过程监控现场端建设方案、建设合同	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	现场监控设备清单、相关设备说明书	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	产品认证证书	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
制度制定情况	监控设备操作、使用和维护规程	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	岗位责任制	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	定期校验制度	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	设备故障预防与处置制度	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	

表四 VOCs 重点监管工业企业监控设施现场验收表

C1 车间 FQ-01559

项目	核查内容	判断	说明
安装、运行情况	排污口是否规范、排污口标志牌安装位置	是 ☒ 否 ☐	
	安装位置监测值能否代表污染物浓度和总量的排放水平	是 ☒ 否 ☐	
	探头、管线和采样管路是否按设计安装	是 ☒ 否 ☐	
	在线监控设施组成是否完整，辅助设备及备品、备件是否齐全	是 ☒ 否 ☐	
	是否具备数据历史存储功能和查询功能、可查阅污染物排放浓度、排放流量、排放总量的日报、月报、季报和年报	是 ☒ 否 ☐	
联网情况	通信稳定性：提供连续7天内数据采集和传输自检报告，报告对应数据传输标准的各项内容作出响应。	是 ☒ 否 ☐	
	数据传输安全性：按照市监控平台要求的网络方式传输。	是 ☒ 否 ☐	
	通信协议正确性：采用的通信协议完全符合HJ/T 212-2017的相关要求以及江门市监控平台扩充协议内容（因子编码）。	是 ☒ 否 ☐	
	数据传输正确性：系统稳定运行一周后，任取其中不少于连续3天的数据检查，要求上位机接收的数据和数据采集传输仪采集和存储的数据完全一致。	是 ☒ 否 ☐	
资料审核情况	排污单位污染物全过程监控现场端调试与试运行报告	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	联网测试报告	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	排污单位污染物全过程监控现场端建设方案、建设合同	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	现场监控设备清单、相关设备说明书	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	产品认证证书	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
制度制定情况	监控设备操作、使用和维护规程	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	岗位责任制	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	定期校验制度	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	
	设备故障预防与处置制度	有 ☒ 无 ☐ 不完善 ☐	

表五 验收意见

根据《关于安装 VOCs 挥发性有机物在线监测设备的通知》文件的要求，隆发鞋业(惠州)有限公司 A1 车间排放口 FQ-01556、A3 车间排放口 FQ-01557、B2 车间排放口 FQ-01558、C1 车间排放口 FQ-01559 按要求已完成了安装、建设、联网等工作。对照《挥发性有机物（VOCs）重点企业安装自动监控设备安装、联网的通知》规范的要求，达到可组织实施验收的条件。

验收成员（签名）：

李江 李江 刘振华

企业（实施监控单位）（盖章）



验收时间：